

MESTNA OBČINA KRANJ  
Slovenski trg 1

4000 Kranj



MESTNA OBČINA  
KRANJ

Prejeto 26. 05. 2010			
Šifra zbirke	Šifra zadeve	Priloge	Prihode
4870	3505-4/09		

(10)

Zadeva: MESTNA OBČINA KRANJ –Občinski lokacijski načrt Planina jug – smernice

**Geoplin plinovodi d.o.o.**

Cesta Ljubljanske brigade 11  
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 1 58 20 700, Faks: + 386 1 58 20 701  
TRR: Nova LB d.d. Ljubljana št. 02923 - 0254424156  
ID za DDV: SI31378285

datum: Ljubljana, 25. 5. 2010

znak: S10-225/R-PH/RKP

V zvezi z vašo vlogo št. 3505-4/2009-48/10 z dne 15. 4. 2010, prejeto dne 22. 4. 2010 in predloženimi prilogami (priloge s strežnika Domplan) ugotavljamo, da preko zadevnega območja poteka plinovod P2916, MRP Kranj Čirče 2 - MRP IBI (premer 250 mm, tlak 6 bar, stacionaža cca. 576 m, občina KRANJ), ki je v upravljanju Geoplina plinovodi d. o. o., kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10). Za poseganja v varnostni pas plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/2002 in 54/2002) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005).

Pri nadaljnji obdelavi je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varnostnem pasu in pridobiti mnenje s projektnimi pogoji Geoplina plinovodi d. o. o.

V 2 x 5 m pasu plinovoda se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji (nadzor pooblaščenega predstavnika Geoplina plinovodi d. o. o., zakoličba plinovoda, ročno izvajanje del, statično utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom).

Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 26. členom Zakona o geodetski dejavnosti (Ur. list RS št. 8/2000) in na Geoplinu plinovodi d. o. o. (Služba gradnje).

Lep pozdrav

geoplin  
plinovodi d.o.o.



Direktor  
Tehničnega sektorja  
dr. Franc Cimerman