


REPUBLIKA SLOVENIJA  
OE Distribucijsko omrežje  
**MESTNA OBČINA  
KRANJ**Telefon: 04 2083 424  
Faks: 04 2083 275

21 MAY 2010

**MESTNA OBČINA KRANJ**  
Slovenski trg 1**4000 KRANJ****MESTNA OBČINA  
KRANJ**Del. št.: EAD-509179/513382  
Datum: 18.05.2010

Prejeto

21. 05. 2010

Sid. znak	Sifra zadeve	Vredn.
4810	3505-4/2009-48/10	

**Zadeva: Pridobitev smernic k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega  
lokacijskega načrta Planina jug**

Na osnovi vaše vloge za pridobitev smernic, št: 3505-4/2009-48/10 z dne 14.04.2010 (prejeto 22.04.2010), ter v skladu 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS, št. 33/2007) vam dajemo naslednje usmeritve, ki jih morate upoštevati pri izdelavi osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Planina jug:

1. Spremembe na območju občinskega lokacijskega načrta Planina jug zajemajo dograditev trgovskega centra na jugovzhodno od obstoječega trgovskega centra, izgradnja trgovsko-gostinskega objekta na mestu predvidenega bencinskega servisa, dograditev ceste »D«, izgradnja pločnika ob cesti »F«, ter ureditev parkirišč ob vrtcu in stanovanjskih objektih.
2. Za oskrbo novega dela trgovskega centra in trgovsko-gostinskega objekta z električno energijo se predvidi izgradnja nove transformatorske postaje, ki se jo umesti znotraj novega dela trgovskega centra tako, da je upravljavcu elektroenergetske infrastrukture zagotovljeni dostop s servisno mehanizacijo 24 ur na dan brez omejitev. Transformatorska postaja se vključi dvostransko v SN omrežje preko kablovoda K1440, preko katerega se napaja obstoječa transformatorska postaja T1226 Tp Interspar 2. Moč transformatorske postaje se bo določila, ko bodo poznane potrebe po električni energiji. Trgovsko-gostinski se bo napajal preko NN povezave iz novozgrajene transformatorske postaje.

3. Investitor je dolžan izdelati ali naročiti projekt transformatorske postaje s priključnimi SN kablovodi, ter napajalnimi NN vodi, ki mora biti izdelan v skladu z veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter ga posredovati v pregled in potrditev v Elektro Gorenjsko.

Lep pozdrav

Pripravil:  
Janez Hudobivnik, univ.dipl.inž.el.



Izvršni direktor OE DO:  
mag. Edvard Košnjek, univ.dipl.inž.el.



po pooblastilu



Elektro Gorenjska,  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d., Kranj

Dostaviti:

- Naslov
- Služba za razvoj