



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto

11. 05. 2010

Šifra zadeve	Šifra zadeve	Vred.	Pril.
5810	3505-4/2009		



Komunalna Kranj

Komunalna Kranj,
javno podjetje, d. o. o.
Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel: + 386 (0) 4 28 11 300
faks: + 386 (0) 4 28 11 301
E-pošta: jpk@komunalna-kranj.si
www.komunalna-kranj.si

Kranj, 7. 5. 2010
Številka: 4/2130/06/UJ

Komunalna Kranj, javno podjetje, d. o. o. na podlagi 1. člena in III. odstavka 3. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, s spremembami), 50. in 51. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04, s spremembami), 17. člena Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunalna Kranj, p. o. v Komunalno Kranj, javno podjetje, d. o. o. (Ur. l. RS, št. 1/2000), ter Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 85/2004), na zahtevo **MESTNE OBČINE KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj**, izdaja naslednje

VODOVODNE SMERNICE

Na podlagi prejete vloge z dne 22. 4. 2010, poziv za določitev smernic k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega načrta Planina jug, vam Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., PE Vodovod, skladno z določbami 58. člena o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009), posreduje določbe s svojega delovnega področja in smernice za načrtovanje:

- Upošteva se Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 35/2006 s spremembami)
- Upošteva se Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 85/2004)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04, s spremembami in dopolnitvami)
- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje (Uradni list RS št. 30/1991)
- Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega omrežja v upravljanju Komunale Kranj (dosegljiv na spletni strani Komunale Kranj)

Tehnične smernice:

- Razširitev trgovskega centra ne bo posegala v varovalni pas javnega vodovoda, prav tako ne objekt na mestu predvidenega bencinskega servisa. Varovalni pas javnega vodovoda je širine 3,00 m merjeno od osi vodovoda na vsako stran cevi (49.c člen ZGO-1B).
- Pri dokončanju ceste »D« se mora obstoječi vodovod obnoviti in uskladi s predvideno ureditvijo. Prav tako se obnovi in uskladi vodovod na lokaciji ureditve parkirišča, ki je označen pod točko 5 in 7.

pripravil
Jože Uranič
referent za kataster


Komunalna Kranj
Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

2

mag. Roman Šter
vodja PE Vodovod

Vročiti:

- Vlagatelju s povratnico

Čisto je lepo.

Ident. št. za DDV: S172495421
TRR: 07000-0000464429
Registrirano pri okrožnem sodišču
v Kranju s sklepom št. Srg 2000/2156
Mat. št.: 5067731
Osnovni kapital: 515.910.461,60 SIT