



MESTNA OBČINA

KRANJ

Dokument 350-57/2011-2 je bil digitalno podpisan v DGZR.
Datenko-izdelava@zdravje.si 16.11.17
sigov-ca/JASE1095/01.03.2016

Prejeto 17.03.2011

Sig. znak	Št. zadeve	Vred.	Pri.
401	350-7/10/0-11		

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBOUPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzs@urszr.si

www.sos112.si

Številka: 350-57/2011-2 - DGZR
 Datum: 9.3.2011

Na podlagi vloge Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju vlagatelj), št. 350-7/2010-48/02-3 z dne 24. 2. 2011, daje Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 58. člena v povezavi s 7. odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11) naslednje

SMERNICE
za izdelavo sprememb in dopolnitve Zazidalnega načrta
revitalizacije starega mestnega jedra Kranja

Vlagatelj je z vlogo št. 350-7/2010-48/02-3 z dne 24. 2. 2011, ki smo jo prejeli 8. 3. 2011, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku poda smernice za izdelavo sprememb in dopolnitve Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja. Vlagatelj je hkrati z vlogo omogočil elektronski vpogled preko FTP strežnika do vsega potrebnega gradiva.

Skladno z določili 56. člena v povezavi s 7. odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 11. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobнega prostorskoga načrta (Uradni list RS, št. 99/07), morajo biti v prostorskem načrtu prikazane in opisane rešitve in ukrepi za izvajanje dejavnosti obrambe ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na ogroženih območjih ter ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti.

Po pregledu že veljavnega Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja ((Uradni vestnik Gorenjske št. 7/83, Uradni list RS, št. 48/08, 116/08) ugotavljamo da v njem niso opredeljene vsebine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom. Ugotavljamo tudi, da je predvidena sprememba dejavnosti in postavitev nove stavbe (v kareju 10).

Zaradi navedenega je treba odlok dopolniti tudi z vsebinami s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom, za kar vam posredujemo spodnje smernice.

Pri pripravi sprememb in dopolnitve Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja je treba s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba cono potresne ogroženosti in projektni pospešek tal ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;

- v novih objektih, ki so določeni s predpisi, je treba graditi zaklonišča. V ostalih novih objektih je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo. (64. in 68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96));
- opredeliti je treba možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje.

Pri pripravi sprememb in dopolnitve Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja je treba s področja varstva pred požarom smiselnou upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitve zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11) in pri tem upoštevati tudi določila:
 - 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) - zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
 - 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) in zahteve od 3. do 12. člena II. poglavja in III. poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) - zaradi zagotovitve virov vode za gašenje;
 - 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) – zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Ker glede na predpisano vsebino načrta, iz le-tega ne morejo biti razvidni vsi predpisani ukrepi požarne varnosti, naj se v načrtu opredeli, da se mora za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študija požarne varnosti. Investitorji so za te objekte pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požorno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata „Zasnova požarne varnosti“, vendar v tem primeru ni potrebno pridobivati našega soglasja..

Pripravila:

Irena Zupančič
višja svetovalka III

Darko But
sekretar
v. d. generalnega direktorja



Poslano:

- Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.