

Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Ul. Metka Vodnava 3a
4000 Kranj

Telefon n.s.: 04 2083 000
Faks: 04 2083 600



MESTNA OBČINA
OB Območnem okolju
KLANJ

Telefon: 04 2083 424
Faks: 04 2083 275

Prejeto 17.03.2011			
Sig. znak	Št. zadeve	Vred.	Pril.
4802	350-7/10-10		

MESTNA OBČINA KLANJ
Slovenski trg 1

4000 KLANJ

Del. št.: EAD-570929/573993
Datum: 09.03.2011

Zadeva: Pridobitev smernic k osnutku sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja

Na osnovi vaše vloge številka 350-7/2010-48/02-3 z dne 24.02.2010 za izdajo smernic k osnutku sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja in v skladu z 58. in 61a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS 33/2007 in 108/2009) vam dajemo naslednje smernice:


1. Območje sprememb in dopolnitev ZN posega v štiri funkcionalne kareje: funkcionalna kareja št. 10 in 11, se namenita stanovanjskim (11), gostinskim (121), trgovskim in storitvenim (123) ter dejavnostim splošnega družbenega pomena (126), kareju 23 se poleg kulturne dejavnosti dodajo še stanovanjska (11), gostinska (121), trgovska in storitvena (123) ter dejavnosti splošnega družbenega pomena (126), kareju 29 se poleg šolske dejavnosti dodajo še gostinska (121), trgovska in storitvena (123) ter dejavnosti splošnega družbenega pomena (126).
2. Odjemalci na obravnavanem območju se z električno energijo napajajo preko NN kablanskega omrežja iz dveh transformatorskih postaj, in sicer: T0932 TP Poštna ulica in T0535 TP Gledališče. Istočasno z revitalizacijo obstoječih objektov naj se predvidi posodobitev obstoječega napajalnega SN in NN omrežja.
3. Predvideni novi odjemalci se bodo napajali z električno energijo iz obstoječega NN omrežja. Za večje porabnike se predvidijo ločeni izvodi iz transformatorskih postaj. Način oskrbe novih objektov z električno energijo bo določen, ko bodo poznane potrebe po električni energiji, ter v skladu s soglasjem za priključitev. Za vse spremembe in novogradnje elektroenergetskega omrežja je potrebno izdelati oziroma naročiti projekt elektrifikacije, ki mora biti pregledan in potrjen s strani Elektro Gorenjske.

4. Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih kablovodov in naprav ter naročiti zakoličbo elektroenergetskih kablovodov. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih kablovodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih kablovodov in naprav mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.
5. Podrobne informacije o trasah elektroenergetskih kablovodov si pridobite v Elektro Gorenjska d.d., Služba za dokumentacijo.
6. Na celotnem območju, ki se ureja z Zazidalnim načrtom revitalizacije starega mestnega jedra Kranja so dovoljene gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve elektroenergetske infrastrukture v javni rabi, za katere ni predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta.

S spoštovanjem!

Pripravil:

Anže Vilman, univ.dipl.inž.el




Dostaviti:

- Naslov
- Služba za razvoj

Izvršni direktor OE DO:

mag. Edvard Kešnječ, univ.dipl.inž.el.



elektro²⁵
gorenjska

Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj