

OPOMBA:
Obstoječe temelje je potrebno preveriti! V starejšem delu obstoječega objekta je po razpoložljivih podatkih temeljni zidec iz AB. AB temeljne pete ni - je samo podložni beton. Zato je temeljni zidec potrebno ustrezno dobetonirati in podbetonirati po načrtu PZI gradbenih konstrukcij!
Novejši del obstoječega objekta ima po razpoložljivih podatkih temeljni zidec neustezen - iz betonskih zidakov. Zato je potrebno temeljni zidec in temeljno peto izvesti na novo po načrtu PZI gradbenih konstrukcij!

LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe:
- ARMIRANI BETON
- POROBETON ZIDAKI
- RUŠIMO

novo:
- ARMIRANI BETON
- POROBETON ZIDAKI
- FASADA NOVO

± 0.00= 348.80

TLORIS TEMELJEV IN KANALIZ. 1:50 | št.lista: 2

spremembe:	opis spremembe:	datum spremembe:	podpis:

TEAM d.o.o.
podjetje za projektiranje, urbanizem visoke in nizke gradnje, inženiring
Britof 292, 4000 Kranj • www.mega.si
tel.: 04/23 428 20 • faks: 04/23 428 21

investitor	MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1, 4000 Kranj		
objekt/lokacija	OBJEKT V ŠPORTNEM PARKU ZARICA		
vrsta projekta/	PZI		
vrsta nacrta	ARHITEKTURA	**št. nacrta**	A-60/17
vsebina/projekt	TLORIS TEMELJEV IN KANALIZ.	**merilo**	1:50
odg. projektant	Mojca Kos, udia **ZAPS - 0023**	**datum**	avgust 2018
projektant	Sabina Rakovec Kišek, udia	**št. projekta**	60/17