

mapa 08.08.19



RRD, Regijska razvojna družba d.o.o.
Ljubljanska 76
1230 Domžale

Domplan, d.d.

Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
T 04/ 20 68 700, F 04/ 20 68 701
E domplan@domplan.si
www.domplan.si
PE ENERGETIKA
T 04/ 20 68 800
F 04/ 20 68 801

Datum: 7.8.2019
Znak: 382/36-19

Zadeva: Smernice za pripravo OPPN NUS za območje urejanja poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje

Na osnovi vaše vloge za pridobitev smernic za območje urejanja poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje, prejete dne 31.7.2019, vam na podlagi določil Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za območje Mestne občine Kranj in občine Naklo (Ur.l. RS, št. 3363/62/07 kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina za območje Mestne občine Kranj izdajamo smernice k možnosti gradnje.

SMERNICE ŠT.: SM 3

Naročniku: RRD, Regijska razvojna družba d.o.o.; Ljubljanska 76, 1230 Domžale

K dokumentaciji: OPPN območja poslovno proizvodne cone HR 6/1 Hrastje

Območje posega: parcele 508/1, 508/2, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 528/1, 528/2, 529, 530, 531-del, 532, 533-del, 534-del, 555-del, 556 del, 557-del, 558-del, 559-del, 560-del, 561-del, 562-del, 563-del, 564-del, 565-del, 566-del, 567-del, 568-del, 569-del, 570-del, 571-del, 578-del, 579, 580, 581/1, 581/2, 582, 583, 589/3-del, 589/4-del, 589/5-del, 589/6 del, 589/12-del, 590-del, 591-del, 592-del, 593-del, 814-del, 816-del, 817, 818-del, 819-del, 821-del, vse k.o. Hrastje.

Zasnova energetske infrastrukture

Na območju posega ni obstoječe distribucijske plinovodne infrastrukture, se pa predvideva njena izgradnja z delovnim tlakom 3 bar.

Prostorski izvedbeni pogoji glede distribucijskega plinovodnega omrežja

Pri gradnji distribucijskega plinovodnega omrežja in posegih v varovalni pas distribucijskega plinovoda je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št.26/02, 54/02 in 17/14– EZ-1) oziroma področni predpis. Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo v varovalnem pasu plinovoda je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje operaterja distribucijskega sistema. Vsa dela v varovalnem pasu se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenih oseb operaterja družbe Domplan d.d.. Podatki o obstoječem in predvidenem distribucijskem plinovodnem omrežju so dostopni v družbi Domplan d.d..

Domplan d.d.

Vodja PE Energetika:

mag. Luka Šink, univ. dipl. inž. str.

Pravni pouk:

Zoper izdanih smernic je dovoljena pritožba pri Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj v 15 dneh od vročitve smernic. Pritožba, ki je plačil prosta, se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik neposredno pri podjetju, ki je izdalo smernice. Steje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov Domplan d.d. poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko.

INŽENIRING

NEPREMIČNINE

URBANIZEM

ENERGETIKA

Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj.
ID za DDV: SI66384010, matična številka: 5015375, vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju – št. vložka 1/00189/00, osnovni kapital: 637.128,52 EUR. Ni nevplačanih vložkov.