



Datum: 6. 8. 2019

Upoštevala določila Gradbenega zakona (Uradni list RS št. 61/2017, 72/2017 – popr.), Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunalna Kranj, p.o. v Komunalno Kranj, d.o.o. (Uradni list RS št. 55/11), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15, s spremembami), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/2012, s spremembami), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 23/15), Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije (<http://www.komunalna-kranj.si>), imenovanja na 35. seji Skupščine javnega podjetja Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., z dne 30. 4. 2019 ter v skladu s pristojnostmi po 35. členu Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna Kranj, javno podjetje d.o.o., se, na zahtevo vlagatelja: **RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska 76, 1230 Domžale**, izdajo:

Smernice za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja poslovno-proizvodne cone HR6/1 Hrastje

Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod (v nadaljevanju: Komunalna Kranj), pripravljavcu osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja poslovno-proizvodne cone HR6/1 Hrastje, **MESTNI OBČINI KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj**, izdaja naslednje smernice:

1. Na predmetnem območju morajo biti vsi objekti priključeni na omrežje javne fekalne kanalizacije in v lasti Mestne občine Kranj. Za priključitev objekta mora investitor pridobiti soglasje izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Za odvod odpadnih vod iz območja, kjer gravitacijsko odvajanje ni možno, je potrebno zgraditi tlačni vod in črpališče.
2. Pri načrtovanju naprav, pri katerih emisija snovi ali toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode presega predpisane mejne vrednosti emisije snovi ali toplote, mora investitor ali upravljavec zagotoviti vgradnjo in obratovanje industrijske čistilne naprave, če tega preseganja ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi, navedenimi v 13. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/2012, s spremembami).
3. V primeru nastajanja industrijske odpadne vode, v katerem od objektov na predmetnem območju, mora lastnik objekta pred priključitvijo na javno kanalizacijo pridobiti mnenje Komune Kranj, po tretjem odstavku 14. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Komunalni Kranj mora lastnik objekta, v katerem nastajajo industrijske odpadne vode, sporočiti tudi zavezo za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod, skladno z določili okoljevarstvenega dovoljenja za predmetno dejavnost. Pri odvajanju industrijske odpadne vode je potrebno upoštevati tudi ostala določila Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
4. Padavinsko odpadno vodo s strešin in utrjenih površin je potrebno ponikati na zemljišču investitorja. Padavinsko odpadno vodo z utrjenih povoznih površin, ki je onesnažena z usedljivimi snovmi, je potrebno odvajati v ponikalnice na zemljišču lastnikov objektov, skladno z zahtevami 17. čl. Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Padavinska odpadna voda iz funkcionalnih enot ne sme pritekati na javno cesto.

pripravil:

Blaž Bajželj

tehnolog odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Blaž Bajželj

Vročiti:

- priporočeno s povratnico

V vednost:

- MESTNA OBČINA KRANJ, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,

Mojca Košir Štojs
v.d. direktorja

p.p. Jkr

Komunalna Kranj
KAMUNALA KRAJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.
Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj