

Na podlagi 12. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Ur. list RS, št. 78/23, 95/24, 77/25 in 112/25- ZSROVE-1) - ZUNPEOVE objavljamo

**POZIV JAVNOSTI**  
**ZA PREDLOŽITEV PRIPOMB IN PREDLOGOV NA OSNUTEK ELABORATA OVE ZA**  
**FOTONAPETOSTNO ELEKTRARNO - PV TENETIŠE**

I.

Javnost pozivamo k podaji pripomb in predlogov na osnutek Elaborata OVE za fotonapetostno elektrarno - PV Tenetiše, ki ga je po naročilu pobudnikov / investitorjev Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj in Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, izdelalo podjetje V prostoru KA d.o.o., Vojkov drevored 2, 6250 Ilirska Bistrica pod št. projekta 2024/003, januar 2026.

II.

Na podlagi 8. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Ur. list RS, št. 78/23, 95/24, 77/25 in 112/25- ZSROVE-1) - ZUNPEOVE so zaprta odlagališča predpisana kot prednostna območja umeščanja fotonapetostnih naprav, na območju katerih je ne glede na določbe prostorskih izvedbenih aktov dopustna postavitve fotonapetostnih naprav, ki je skladna s podrobnejšimi pravili urejanja prostora, ki se neposredno uporabljajo pri dovoljevanju in postavitvi teh naprav.

V ta namen investitorja na spletni strani državne uprave in spletni strani občine, na območju katerih je načrtovana umestitev fotonapetostnih naprav, zagotovi objavo osnutka elaborata OVE za umestitve teh naprav, ki ga pripravi pooblaščen prostorski načrtovalec. Za objavo osnutka elaborata OVE, za končni elaborat OVE, obrazloženo stališče do pripomb javnosti in zahteve glede predložitve dokazila o objavi tega stališča se uporablja 12. člen ZUNPEOVE.

K podaji pripomb in predlogov se po 12. člen ZUNPEOVE pozove javnost in občino, na katerem se umestitev načrtuje. Mestna občina Kranj je pobudnik in investitor projekta, zato je iz poziva izvzeta.

III.

Fotonapetostna elektrarna - PV Tenetiše, skupne nazivne moči cca. 0,5 MW, je predvidena na delu območja zaprtega Odlagališča nenevarnih odpadkov Tenetiše, ki ima veljavno Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja, ki ga je pod št. 35467-21/2014-25 z dnem 2.8.2016 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. je hkrati tudi upravljavec predmetnega odlagališča in solastnik zemljišč z Mestno občino Kranj, Občino Cerklje na Gorenjskem, Občino Šenčur, Občino Naklo In Občino Preddvor.

Predvidena je prostostoječa fotonapetostna naprava oz. elektrarna, ki proizvaja električno energijo z izrabo sončne energije in bo izvedena s cca. 751 fotonapetostnimi moduli z močjo 665 Wp kateri predstavljajo fotonapetostni generator s skupno močjo 499,415 kWp. Celotna fotonapetostna elektrarna bo orientirana proti jugu ( z usmeritvijo azimut 0°).

Fotonapetostni moduli bodo postavljeni v vrsto, na nosilno konstrukcijo, ki bo površinsko temeljena. Namestili se bodo razsmerniki in vso potrebne kabelske povezave ter nova

transformatorska postaja, ki bo vzankana v obstoječ 20kV kablovod – odsek K4196 TENETIŠE – DEPONIJA (6062030) in bo vključena v distribucijsko omrežje kot končna TP. Predviden je sistemski nadzor in diagnostika ter zaščita naprav v fotonapetostnih sistemih. Elektrarna ne bo posebej ograjena, saj se nahaja v območju odlagališča z varnostno ograjo. Na celotnem področju elektrarne bodo tla poraščena s travo. Za dostop se uporabi obstoječe poti.

Del proizvedene električne energije bo porabljen za obratovanje Odlagališča, del električne energije pa bo oddan v električno omrežje javnega distributerja

Območje načrtovane ureditve obsega skupaj cca. 0,79 ha in sicer na delu zemljišč s parc. št.:179 (polje fotonapetostnih modulov), 182/2 (lokacija TP) ter 182/1 in 182/5 (KB povezava), vse k.o. 2090 Vojvodin Boršt I.

#### IV.

Strokovno gradivo, Elaborat OVE za fotonapetostno elektrarno - PV Tenetiše, ki je pripravljeno s strani pooblaščenega prostorskega načrtovalca, se na pobudo investitorjev objavi na portalu državne uprave in spletni strani občine.

Javnost lahko v času javne razgrnitve poda predloge in pripombe na osnutek elaborata OVE in sicer v roku 30 dni od objave na portalu državne uprave.

Pripombe in predloge je potrebno podati po elektronski pošti:

- na naslov investitorja: [info@komunala-kranj.si](mailto:info@komunala-kranj.si) in hkrati tudi
- na naslov Ministrstva za okolje, podnebje in energijo: [gp.mope@gov.si](mailto:gp.mope@gov.si).

Pri pošiljanju pripomb in pobud naj se v rubriki »zadeva« navede ključne besede: »Pripombe in predlogi – elaborat OVE Tenetiše«

#### IV.

Po preučitvi pripomb in predlogov javnosti bo izdelovalec elaborata OVE – pooblaščen prostorski načrtovalec do njih zavzel stališče, ki bo skupaj s končnim elaboratom OVE objavljeno na portalu državne uprave in na spletni strani Mestne občine Kranj, na mestu objave osnutka elaborata OVE.

Ljubljana, 5. 2. 2026

Pobudnika / investitorja

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.  
Matjaž Berčon,  
direktor



in  
Mestna občina Kranj  
Matjaž Rakovec  
župan